



**MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ  
BIURO DYREKTORA GENERALNEGO**



MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ  
KANCELARIA JAWNA WYDZIAŁ I

Nr. 1804/BDG  
2017-11-28

Warszawa, dnia 28 listopada 2017 r.

**Uczestnicy postępowania  
o udzielenie zamówienia publicznego**

**Dotyczy:** wyjaśnienia treści Zaprośzenia do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 20.000 euro lecz nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, którego przedmiotem jest konserwacja węzłów ciepłych, monitoring oraz zdalna eksploatacja systemu zarządzania węzłami ciepłymi zlokalizowanymi w kompleksach Urzędu MON wraz z rozbudową, nr sprawy 15/DA/2017.

*Szanowni Państwo,*

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 20.000 euro lecz nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, którego przedmiotem jest konserwacja węzłów ciepłych, monitoring oraz zdalna eksploatacja systemu zarządzania węzłami ciepłymi zlokalizowanymi w kompleksach Urzędu MON wraz z rozbudową, nr sprawy 15/DA/2017, Zamawiający na podstawie pkt. VII „ZMIANA TREŚCI ZAPROSZENIA DO ZŁOŻENIA OFERTY” dokumentu „Zaproszenie do złożenia oferty”, udziela poniższych wyjaśnień:

**Pytanie:**

Jaka jest wielkość zładów węzłów przy Al. Niepodległości 218 i Rakowieckiej 4a?

**Odpowiedź:**

W kompleksie przy Al. Niepodległości wielkość zładu wynosi 20 m<sup>3</sup>.  
W kompleksie przy ul. Rakowieckiej 4a wielkość zładu wynosi 12 m<sup>3</sup>.

Termin składania ofert nie ulega zmianie i upływa dnia **30 listopada 2017 r. o godz. 11:00.**

*Z poważaniem,*

**DYREKTOR**

**Krzysztof GRODZICKI**